

ZP.271.390.2022

Brzeźnica, 27.12.2022r.

## Wykonawcy

### biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica**”

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

1. Czy poprawne jest ujęcie w pozycji 2.d.1.2 głębokości korytowania na 78 cm, jeżeli 24 cm należy wykonać jako grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie (poz. 6.d.1.3)?  
Czy należy ująć poz. 6.d.1.3 jako stabilizację z dowozu?

**Odpowiedź - Należy założyć korytowanie na pełną głębokość według projektu (78cm) oraz dowóz stabilizacji (w przypadku gdyby grunt istniejący - po badaniach laboratoryjnych okazał się przydatny do stabilizacji i spełniał wymogi nośności - będzie można użyć go do stabilizacji z mieszaniem na miejscu) .**

  
mgr inż. Bogusław Antos