



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

Brzeźnica, dn. 02.12.2024r.

ZP.271.442.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) na realizację zamówienia nr **ZP.271.442.2024 „Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Brzeźnica z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Brzeźnica udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga: Temperatura barwowa: 3000K

Niezwykle rzadko stosuje się 3000K do oświetlenia ulic chociaż nie jest to niedopuszczalne. Ze względów bezpieczeństwa i naszej strefy klimatycznej na pewno najpowszechniejsze jest 4000K . Różnie jest to opisywane.

Tradycyjne źródła światła, czyli lampy sodowe emitują światło żółte. Ich temperatura sięga znacznie poniżej 2500 K, co niekorzystnie wpływa na jakość widzenia. Natomiast chłodna barwa, zawierająca zazwyczaj wysoką zawartość światła niebieskiego, może powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej w organizmach. Z tego powodu lampy generujące zimne światło nie są wskazane do stosowania w tkance miejskiej. Kompromisem są źródła światła dające neutralną barwę, czyli około 4000 K. Jest ono najbardziej zbliżone do naturalnego, dzięki czemu ma wpływ na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Wnosimy o dopuszczenie barwy 4000K.

Odpowiedź 1

Według oceny Zamawiającego oraz na podstawie posiadanych informacji wybór temperatury barwowej oświetlenia o wartości 3000K +/- 10% generowanej przez oprawy jest właściwym kompromisem. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania barwy 4000K. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu tych samych funkcjonalności, system sterowania oparty na bezpośredniej komunikacji sterowników opraw przez sieć GSM. Naszym zdaniem jest to stabilniejszy sposób komunikacji pozwalający wyeliminować wiele urzędzeń pośrednich. Większość producentów oferuje obecnie taki właśnie rodzaj przesyłania danych.



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicapl.pl, www.brzeznicapl.pl

Czy zamawiający dopuszcza bardziej powszechny już obecnie system oparty o sieć komórkową? Warto dodać, że jest on dużo pewniejszy i stabilniejszy w działaniu. Nie generuje również w okresie gwarancji żadnych dodatkowych kosztów.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania systemu sterowania opartego na bezpośredniej komunikacji sterowników opraw przez sieć GSM, systemu opartego o sieć komórkową. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Wymaganie dostępności aplikacji wyłącznie w sklepach Google Play i App Store w znaczący sposób ogranicza konkurencję. Nie wszyscy producenci opraw oświetleniowych udostępniają swoje aplikacje na tych platformach, zwłaszcza w przypadku aplikacji specjalistycznych, które mogą być dystrybuowane przez inne kanały, np. dedykowane portale producentów. Wykluczenie takich aplikacji bez uzasadnienia technicznego ogranicza wybór i może prowadzić do sztucznego zawężenia liczby oferentów. Wprowadzenie aplikacji na platformy takie jak Google Play lub App Store nie zawsze gwarantuje większe bezpieczeństwo niż dedykowane kanały producentów. W wielu przypadkach firmy korzystają z zaawansowanych narzędzi dystrybucji i zabezpieczeń, które są zgodne z wymaganiami korporacyjnymi oraz standardami branżowymi, ale niekoniecznie wymagają obecności na ogólnodostępnych platformach. Dopuszczenie aplikacji z innych źródeł daje zamawiającemu większą elastyczność w doborze odpowiednich rozwiązań technologicznych, nie ograniczając się jedynie do tych producentów, którzy decydują się na publikację aplikacji w popularnych sklepach. W rezultacie zamawiający ma szansę na wybór najlepszego rozwiązania, spełniającego kryteria funkcjonalne i techniczne, bez sztucznie narzuconych barier. Kluczowym kryterium powinna być skuteczność i funkcjonalność aplikacji w kontekście zarządzania oprawami oświetleniowymi, a nie jej dostępność na konkretnej platformie. W związku z powyższymi argumentami, wnosimy o dopuszczenie aplikacji, które są dystrybuowane poza Google Play oraz App Store, o ile spełniają wszystkie inne wymogi techniczne oraz zapewniają prawidłowe działanie systemu zdalnego sterowania.

Odpowiedź 3

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 1194/22 „Zamawiający nie jest obowiązany do rezygnacji ze swoich potrzeb tylko z tego powodu, że niektórzy wykonawcy nie spełnią wszystkich wymagań w zakresie świadczenia, postawionych w opisie przedmiotu zamówienia”. Zamawiający uważa, że przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania w stosunku do opisanych urządzeń podniesione w zapytaniu stanowią spójną całość z innymi parametrami opisanymi w OPZ a zarazem wymagania te są zgodne z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza aplikacji, które są dystrybuowane poza Google Play oraz App Store. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

Dodatkowe informacje:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w SWZ poprzez wskazanie poprawnej daty składania oraz otwarcia ofert, w sposób:

1. Rozdział XXI Sposób oraz termin składania ofert

Pkt 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2024 r. do godz. 11:00.

2. Rozdział XXII. Informacje dotyczące otwarcia ofert.

Pkt 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2024 r. o godz. 11:30.

Oczywista omyłka dotyczyła wcześniejszego błędnego wskazania daty w punktach daty składania ofert oraz otwarcia ofert.

Zamawiający poprawił daty zapewniając ich zgodność, tak aby proces składania ofert i otwierania ofert przebiegał zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(zmiany z dnia 02.12.2024r. w SWZ zaznaczono kolorem czerwonym).

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica
/podpisano elektronicznie/