



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicza.pl, www.brzeznicza.pl

Nr pisma ZP.271.156.2024

Brzeźnica, dn. 29.04.2024r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na realizację zamówienia nr **ZP.271.156.2024 „Budowa Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Brzeźnica udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

ZAPYTANIE 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie murku z betonu architektonicznego jako mur monolityczny wylewany w miejscu zabudowania z zachowaniem wykończenia boków w reżimie betonu architektonicznego.

Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie murku z betonu architektonicznego jako mur monolityczny wylewany w miejscu zabudowania z zachowaniem wykończenia boków w reżimie betonu architektonicznego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie dla projektowanej kostki granitowej ciętej płomieniowanej jasnoszarej o wym. 10x10x5cm, kostkę granitową szara 8/11 góra płomieniowana boki łupane.

Odpowiedź 2:

Tak. Zamawiający dopuszcza zamiennie dla projektowanej kostki granitowej ciętej płomieniowanej jasnoszarej o wym. 10x10x5cm, kostkę granitową szara 8/11 góra płomieniowana boki łupane.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści na wykonanie nawierzchni mineralnej mieszankę kruszywa wapiennego o frakcji 0-4mm.

Odpowiedź 3:

Nie.

ZAPYTANIE 2

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada parametry oraz nazwę łacińską projektowanej wierzby? Proszę również o udostępnienie zdjęć poglądowych małej architektury.

Odpowiedź : Parametry wierzby zostały określone w przedmiarze robot poz. 65 d. Opisy małej architektury znajdują się w przedmiarze robót, oraz w dokumentacja projektowej na rzutach strefy rekreacji W załączeniu poglądowa wizualizacja strefy aktywności.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.