



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

Brzeźnica, dn. 02.07.2024r.

ZP.271.253.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na realizację zamówienia nr **ZP.271.253.2024** „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Brzeźnica udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

Pytanie 1

Zgodnie z wymogami regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wymóg Zamawiającego dotyczący konieczności zastosowania systemu sterowania oświetleniem z wykorzystaniem architektury stacji bazowych do komunikacji stanowi koszt niekwalifikowany projektu. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści system sterowania wyłącznie z bezpośrednią komunikacją opraw z systemem bez konieczności stosowania stacji bazowych w tym również wyniki obliczeń planowania radiowego – wymagany przedmiotowy środek dowodowy. Architektura bezpośredniej i indywidualnej komunikacji sterowników z certyfikatem ZD4i jest zintegrowana z oprawami w standardzie ZD4i stanowi koszt kwalifikowany i może być całościowo rozliczona w programie Rozświetlamy Polskę.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapisy SWZ dotyczące systemu sterowania oświetleniem z wykorzystaniem architektury stacji bazowych do komunikacji pozostają bez zmian. (Na 1 stronie SWZ kolorem czerwonym dokonano uzupełnienia nazwy programu).



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznicza.pl, www.brzeznicza.pl

Pytanie 2

Zwracamy Państwa uwagę, że tak wyspecyfikowany system sterowania w OPZ spełnia wyłącznie jeden producent tj. firma Lucy Zodion reprezentowana z Polsce przez firmę z Andrychowa. W załączniku OPZ dotyczącym parametrów systemu opisany jest m. in. wymóg „W ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki montowane do gniazda Zhaga Book 18 a także sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA kod ANSI C136” podczas gdy oprawy wymagane są już wyłącznie w standardzie z gniazdem ZHAGA Book 18 ZD4i bez konieczności konfiguracji z gniazdem NEMA. Tak więc wymogi specyfikacji są niekonsekwentne, ale skutecznie eliminują innych dostawców systemu. W związku z powyższym, jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg architektury komunikacji systemu poprzez stacje bazowe (koszt niekwalifikowany projektu) wnosimy o dopuszczenie systemu, w którym w ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki montowane do gniazda Zhaga Book 18. Powyższe zapewni konkurencyjność w postępowaniu dopuszczając do przetargu innych dostawców systemu.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że na rynku dostępnych jest wiele innych rozwiązań spełniających opisane wymagania. Wykonawca odnosi wymagania dotyczące gniazd do wymogów Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę”, które nie mają zastosowania w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca nie zauważył wymogu w OPZ o następującej treści „W ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki montowane do gniazda Zhaga Book 18, a także sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA kod ANSI C136” stąd też postulat Wykonawcy „o dopuszczenie systemu, w którym w ramach standardowej oferty muszą być dostępne sterowniki montowane do gniazda Zhaga Book 18” jest już spełniony w zapisach. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

W związku z wymogiem OPZ dotyczącym montażu oprawy
„Możliwość regulacji:

- bezpośrednio na słupie o średnicach \emptyset 48 - 60 mm – regulacja w zakresie minimum od 0° do 30° ze stopniem 5°
- na wysięgniku o średnicach \emptyset 48 - 60 mm – regulacja w zakresie od minimum -45° do $+30^\circ$ ze stopniem 5° .

Wnosimy o możliwość zastosowania opraw z możliwością regulacji na wysięgniku o średnicach \emptyset 48 - 60 mm – regulacja w zakresie od minimum -90° do $+15^\circ$ ze stopniem 5° . Na podstawie



Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
woj. małopolskie, pow. wadowicki
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

obliczeń referencyjnych można stwierdzić, że taki zakres kąta regulacji jest wystarczający do spełnienia zadanych parametrów. Regulacja kąta w obliczeniach referencyjnych to maksymalnie 15 stopni. Powyższe zapewni konkurencyjność w postępowaniu dopuszczając do przetargu innych dostawców opraw w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź 3

Jak zostało zauważone w zapytaniu Wykonawcy Zamawiający wykonał wzorcowe obliczenia fotometryczne oraz posiada wiedzę na temat eksploatowanej na terenie Gminy infrastruktury oświetlenia. Na tej podstawie zostały między innymi określone wymagania dotyczące opraw, a w szczególności sposobu ich montażu. Podany w zapytaniu zakres regulacji kąta oprawy na wysięgniku -90° jest zdaniem Zamawiającego wymogiem nadmiarowym, natomiast $+15^\circ$ parametrem niewystarczającym. Wobec powyższego zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.