



Gmina Brzeźnica  
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica  
woj. małopolskie, pow. wadowicki  
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92  
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

Brzeźnica, dn. 03.07.2024r.

ZP.271.253.2024

## **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na realizację zamówienia nr **ZP.271.253.2024 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwana dalej „ustawą”, Zamawiający - Gmina Brzeźnica udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

### **Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie zapisów odnośnie ilości modernizowanych szaf oświetleniowych. W opisie przedmiotu zamówienia oraz z warunkach umowy podana jest ilość 55 szt., natomiast w przedmiarze robót jest 14 szt.

### **Odpowiedź**

Poprawna ilość jest podana w OPZ, a mianowicie 55 sztuk.

### **Pytanie 2**

Czy w szafach oświetleniowych należy uwzględnić modernizację oraz kompensację mocy biernej?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby zapewnić utrzymanie parametrów mocy biernej w dopuszczalnym na dzień ogłoszenia przetargu zakresie. Pod pojęciem dopuszczalny rozumie się – zgodny z zakresem określonym w aktualnych taryfach za energię elektryczną przy którym nie jest pobierana opłata za moc bierną (pojemnościową i indukcyjną). Zadaniem Wykonawcy jest taki dobór urządzeń – opraw i/lub układów kompensacji mocy biernej – aby Zamawiający nie ponosił kosztów opłat za moc bierną w okresie projektu wynikających z przekroczenia opisanych wcześniej zakresów dopuszczalnych. Jeżeli Wykonawca wykona instalację w taki sposób, że moc bierna będzie poza zakresem dopuszczalnym, w ramach gwarancji Wykonawca zabuduje odpowiednie urządzenia których zadaniem będzie niedopuszczenie do ponoszenia opłat za moc bierną przez Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego opisane na fakturach za energię elektryczną jako opłaty z tytułu mocy biernej.



Gmina Brzeźnica  
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica  
woj. małopolskie, pow. wadowicki  
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92  
gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl

**Pytanie 3.**

Kto jest aktualnie właścicielem 55 szaf oświetleniowych?

**Odpowiedź**

Właścicielem wszystkich szaf oświetleniowych jest Tauron.

**Pytanie 4.**

Jeśli część szaf jest własnością Tauron a część własnością Gminy , to proszę o wskazanie które są czyją własnością.

**Odpowiedź**

Właścicielem wszystkich szaf oświetleniowych jest Tauron.

**Pytanie 5.**

Czy wszystkie szafy przewidziane do modernizacji są wyprowadzone ze stacji trafo? Jeśli nie ,to proszę o wskazanie które nie są.

**Odpowiedź**

Nie wszystkie szafy oświetleniowe są wyprowadzone ze stacji trafo. Gmina nie dysponuje szczegółowymi informacjami aby wskazać które szafy nie są wyniesione ze stacji trafo.

**Pytanie 6.**

Czy Gmina ma uzgodnione z lokalnym operatorem i właścicielem sieci tj. Tauron kwestię wyłączenia modernizowanych obwodów oświetlenia ulicznego w tryb 24h.

**Odpowiedź**

Zasilanie odbiorników energii w sposób ciągły 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu jest normalnym stanem pracy urządzeń elektrycznych i nie wymaga zgody właściciela sieci a wręcz jest zadaniem właściciela sieci realizowanym na żądanie odbiorcy energii elektrycznej. Zdaniem Zamawiającego wszelkie próby ograniczenia prawa odbiorcy do korzystania z energii elektrycznej w ciągu dnia są działaniami bezprawnymi.

**Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**